


**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 45128/1/2001/Bauer-Abbo**  
**VÁLVULA TIPO VENTOSA – ESTANQUEIDADE/CONTAMINAÇÃO**

**INTERESSADO:** TELECEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA IND. COM. LTDA  
RUA CAUCAIA, 311 - SAUDE  
04147-100 – SÃO PAULO – SP

**ENSAIOS:** (36.152)

1. **MATERIAL ENSAIADO:** Identificação do material ensaiado (declarado pelo interessado):  
01 (uma) amostra de válvula tipo ventosa para eliminação de ar de rede pública de água, Ø ¾",  
identificada como nº 620, entregue no laboratório pelo interessado em 12/09/01.
2. **ENSAIO REALIZADO:** Estanqueidade/Contaminação
3. **METODOLOGIA APLICADA:** Conforme solicitação do interessado a válvula ventosa foi  
instalada sob uma caixa d'água com capacidade de 1000 litros conforme esquema abaixo:



Após encher a caixa d'água o registro de gaveta foi aberto e após alguns minutos foi colocado um copo graduado com a finalidade de medir a quantidade de água que pudesse passar pela válvula ventosa durante o período de 1 hora.

*Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.*



L.A. Falcão Bauer  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



Fis.: 2/2

4. **RESULTADOS OBTIDOS:**

Não houve passagem de água pela válvula ventosa nas condições em que o ensaio foi realizado.

5. **DATA DO ENSAIO:** 12/09/01

6. **OBSERVAÇÕES:**

- 6.1. Pedido de ensaio nº 45128/01
- 6.2. Ensaio presenciado por representantes da Telecel – Assistência Técnica Ind. Com. Ltda.

São Paulo, 13 de setembro de 2001

L.A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ORIGINAL ASSINADO

EXPEDITO ALVES DE LUCENA  
Encarregado de Laboratório

58766

L.A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ORIGINAL ASSINADO

EDUARDO MARQUES  
GERENTE DE LABORATÓRIO  
Engº. Mecânico - CREA nº. 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

www.lafalcao.com.br

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05035-070 - FONE (11) 3811-0833 - FAX (11) 3811-0170  
Filiais: Campinas - São José dos Campos - Santos - Bauru - Sorocaba - Rio de Janeiro - (RJ)  
www.lafalcao.com.br - bauer@lafalcao.com.br - BNA TEL: (11) 3811-0577 / ASSO TEL: (11) 3811-1099